

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1525/21-8-22001	2022.04.01	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格。	
2	GX-B1525/21-8-22002	2022.04.01	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格。	
3	GX-B1525/21-8-22003	2022.04.01	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格。	
4	GX-B1525/21-8-22004	2022.04.01	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格。	
5	GX-B1525/21-8-22013	2022.04.01	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格。	

6	GX-B1525/21-8-22014	2022.04.01	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格。	
7	GX-B1525/21-8-22015	2022.04.01	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格。	
8	GX-B1525/21-8-22016	2022.04.01	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格。	
9	GX-B1525/21-8-22017	2022.04.01	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格。	
10	GX-B1525/21-8-22018	2022.04.01	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格。	
11	GX-B1525/21-8-22019	2022.04.01	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格。	

12	GX-B1525/21-8-22020	2022.04.01	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格。	
13	GX-B1342/21-8-22008	2022. 4. 2	/	
14	GX-B1340/21-8-22015	2022.4.2	该通风机共测试3个运行状态（双级运行，叶片角度为0°/0°，运行频率分别为30Hz、35Hz、40Hz），所检项目合格。	
15	GX-B1340/21-8-22016	2022.4.2	该通风机共测试3个运行状态（双级运行，叶片角度为0°/0°，运行频率分别为30Hz、35Hz、40Hz），所检项目合格。	
16	GX-B1342/21-8-22010	2022. 4. 11	/	

17	GX-B1343/21-8-22002	2022. 4. 8	/	
18	GX-B1347/21-8-22002	2022. 4. 8	/	
19	GX-B1525/21-8-21021	2022. 4. 11	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格	
20	GX-B1525/21-8-21022	2022. 4. 11	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格	
21	GX-B1525/21-8-21027	2022. 4. 11	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格	
22	GX-B1525/21-8-21028	2022. 4. 11	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格	
23	GX-B1525/21-8-22037	2022. 4. 20	合格	

24	GX-B1525/21-8-22038	2022. 4. 20	合格	
25	GX-B1525/21-8-22005	2022.04.22	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	
26	GX-B1525/21-8-22006	2022.04.22	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	
27	GX-B1525/21-8-22007	2022.04.22	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	
28	GX-B1525/21-8-22008	2022.04.22	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	

29	GX-B1525/21-8-22009	2022.04.22	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	
30	GX-B1525/21-8-22010	2022.04.22	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	
31	GX-B1525/21-8-22011	2022.04.22	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	
32	GX-B1525/21-8-22012	2022.04.22	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	

33	GX-B1340/21-8-22017	2022.4.22	该通风机共测试 3 个运行状态（双级运行，叶片角度为+5°，运行频率分别为 30Hz、35Hz、40Hz），所检项目合格。	
34	GX-B1340/21-8-22018	2022.4.22	该通风机共测试 3 个运行状态（双级运行，叶片角度为+5°，运行频率分别为 30Hz、35Hz、41Hz），所检项目合格。	

