


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1404/20-7-23129	2023/8/1	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
2	GX-B1404/20-7-23130	2023/8/1	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
3	GX-B1404/20-7-23131	2023/8/1	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

4	GX-B1404/20-7-23132	2023/8/1	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
5	GX-B1404/20-7-23133	2023/8/1	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
6	GX-B1404/20-7-23134	2023/8/1	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
7	GX-B1404/20-7-23135	2023/8/1	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

8	GX-B1354/20-7-23020	2023. 8. 2	电网接地电容电流符合规定。	
9	GX-B1354/20-7-23021	2023. 8. 2	电网接地电容电流符合规定。	

#REF!